

## **Сверка с органами контроля**

Прокуратурой Тоншаевского района проведена сверка данных с органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля о проведенных внеплановых выездных и плановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2 полугодие 2013 года.

В ходе проведенной сверки установлено, что фактов проведения проверок без издания распоряжений, либо по распоряжениям, изданным неуполномоченными лицами, а также не составления по результатам проверок актов не установлено.

Вместе с тем согласно п.2 распоряжения отдела государственного пожарного надзора Тоншаевскому району о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица проверяемым объектом является образовательное учреждение. В пункте 8 «правовые основания проведения проверки» указаны НПБ 108-96. В силу п.1.1 НПБ 108-96 данные нормы распространяются на проектирование, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и эксплуатацию культовых сооружений.

Следовательно, общеобразовательные учреждения не входят в сферу действия НПБ 108-96.

Таким образом, положения п.8 Распоряжения противоречат действующему законодательству.

По данному факту прокуратурой района на имя главного государственного инспектора Тоншаевского района по пожарному надзору в 2013 году внесены 12 протестов, по результату рассмотрения которых распоряжения приведены в соответствие с действующим законодательством.

Помощник прокурора

А.С. Беспалов